



Fossa settica Monolitica tipo "a getto"
Calcolo capacità e persone servite



Volume = 1294 litri circa (asse foro entrata)

Volume = 1146 litri circa (estremità inf. foro entrata)



RIEPILOGO

Ipotesi di un svuotamento l'anno:

1) Vol. utile = 1146 litri => Nutenti = $1146/150 \cong 7$
(calcolo volume da estremità inf. foro entrata)

2) Vol. utile = 1294 litri => Nutenti = $1294/150 \cong 8$
(calcolo volume da asse foro entrata)

Ipotesi di due svuotamenti l'anno:


1) Vol. utile = 1146 litri => Nutenti = $1146/120 \cong 9$
(calcolo volume da estremità inf. foro entrata)

2) Vol. utile = 1294 litri => Nutenti = $1294/120 \cong 10$
(calcolo volume da asse foro entrata)

STUDIO TECNICO
Ing. Angela Grosso

Fossa settica a getto
Sc. 1:20

Data 7/06/06 Il tecnico *Angela Grosso*



CESARE SALVALAIO S.R.L.
Industria manufatti in cemento
e commercio materiali edili

30020 QUARTO D'ALTINO (VE)
via Trieste 142 (Portegrandi)
tel. 0422/789178 - 789103
fax 0422/789103